

ПРОТОКОЛ

за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти
Част втора

Днес, на 19.07.2019 г. от 10:00 ч. в зала Хипократ – Ректорат на МУ – Плевен, ул. "Климент Охридски" № 1, Комисия назначена със Заповед № 1526/24.06.2019 г. на Ректора на МУ-Плевен, както следва:

Председател: инж. Олег Караджов – Пом. Ректор на МУ-Плевен

И членове: 1. Ибрахим Потурлиев – Финансов директор на МУ-Плевен

2. Ваня Панчева - Юрисконсулт

3. арх. Дим. Георгиев – архитект

4. Илийчо Коларов – експ. инженеринг

се събра в пълен състав, за да продължи работата си, като разгледа представените допълнителни документи и информация на участниците в проведено публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изграждане на система за централна климатизация и вентилационни инсталации в сградата на факултет по Фармация при Медицински университет – Плевен**, и като оцени по показател К2 и К3 направените предложения на допуснатите участници.

За изпратеният протокол, на осн. чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, подалите оферта, са уведомени както следва: 1. "ОВК" ООД - гр. Плевен е уведомен, чрез писмо с изх. № 2050/27.06.2019 г., получено на 02.07.2019 г., видно от обратната разписка; 2. "Полюс-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София е уведомен чрез писмо с изх. № 2052/27.06.2019 г., получено на 02.07.2019 г., видно от обратната разписка;

В обявения срок от 5/пет/ работни дни, считано от получаването му, да представят, до 16:30ч. на последния ден, допълнителни документи в деловодството на МУ-Плевен, ул. „Кл. Охридски”1, ет.1, са подали, както следва:

1. "ОВК" ООД - гр. Плевен - с вх.№ I-01-2050/05.07.2019 г., 13:30 ч.

В подадената оферта на "Полюс-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София няма липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

I. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и допускане до разглеждане, съгл. чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото предложение и приложените към него документите на участниците, които отговорят на

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

"ОВК" ООД - гр. Плевен е представил допълнително изискваните документи, съгласно протокола по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

С оглед последното представената оферта на "ОВК" ООД - гр. Плевен отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Въз основа на проверката комисията ПРЕДЛАГА:

Подадените оферти от "ОВК" ООД - гр. Плевен, и "Полюс-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София да се **ДОПУСНАТ** до участие и разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи.

II. Разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Съдържание и направени предложения в техническото предложение на допуснатите участници, както следва:

1. Предложени условия от "ОВК" ООД - гр. Плевен, както следва:

- предлагат да организират и изпълнят поръчката, съгласно документацията за участие в съответствие с изискванията на техническата спецификация; приложена е обяснителна записка.
- предлагат срок за доставка на инсталациите – до 15/петнадесет/ работни дни след сключване на договора;
- предлагат гаранционен срок на инсталациите - 18 /осемнадесет/ месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация в изправно състояние.
- предлагат време за реакция: до 24 часа, считано от уведомление по e-mail или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната повреда.
- предлагат срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталациите и обучение на персонал, както следва: 35/тридесет и пет/ работни дни.
- предлагат срок за изпълнение довършителните строителни дейности - до 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на подписване на протокола за 72 часова проба на инсталациите.

2. Предложени условия от "Полюс-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София, както следва:

- предлагат да организират и изпълнят поръчката, съгласно документацията за участие в съответствие с изискванията на техническата спецификация; приложена е обяснителна записка.

- предлагат срок за доставка на инсталациите – до 30/тридесет/ работни дни след сключване на договора;

- предлагат гаранционен срок на инсталациите - 36 /тридесет и шест/ месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация в изправно състояние.

- предлагат време за реакция: до 2 часа, считано от уведомление по e-mail или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната повреда.

- предлагат срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталациите и обучение на персонал, както следва: 5/ пет/ работни дни.

- предлагат срок за изпълнение довършителните строителни дейности - до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подписване на протокола за 72 часова проба на инсталациите.

В процес на работа Комисията констатира, че:

1. Съдържанието и направените предложения в техническото предложение на "ОВК" ООД - гр. Плевен, съответства на предварително обявените условия на възложителя.

2. Съдържанието и направените предложения в техническото предложение на "Полюс-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на възложителя, както следва:

2.1. Възложителят е поставил изискване да се попълни от Участниците „Техническо предложение в табличен вид“, от което да бъде видно, че предложените изделия отговарят на заложените в процедурата параметри. От приложената от Участникът таблица е видно, че параметрите на предложените изделия не отговарят на изискванията на Възложителя: По т.1 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и тегло: заложен до 940x320x1430мм и тегло до 133кг, предложено 970x765x1620мм и тегло 208кг.; По т.2 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и ел. захранване: заложен до 1340x765x1605мм и ел. захранване до 11,1kW, предложено 1260x765x1620мм и ел. захранване 11,3kW; По т.3 и т.4 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 1340x765x1740мм, предложено 1349x765x1620мм; По т.5 и т.6 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596x240мм, предложено 653x585x267мм. и по т.7 и т.8 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596, предложено 833x900мм.

2.2. Изискване на Възложителят е Участниците да представят, към техническото предложение, оторизационни писма и/или документ на друго правно основание (отнася се за стоките от т.1 до т.8 на Климатична инсталация от КСС и т.10 и т.13 от Вентилационни инсталации от КСС), издадени на името на Участниците, от които да е видно, че същите имат право да предлагат и сервизират предложените стоки, валидна за гаранционния срок на предложените стоки. При липса на сервизни права в предложението трябва да се укаже кой сервиз ще бъде използван и да се приложат всички необходими сертификати за квалификация, удостоверяващи сервизните права.

Съгласно ЗОП, ППЗОП подадената оферта и документи към нея се подават на български език и/или в превод на български език, последното е посочено и в самата документация, одобрена с решението за откриване на обществената поръчка.

Към техническото предложение, Участникът е представил оторизационно писмо на английски език отнасящо се за климатични изделия, издадено на името на единия от съдружниците във формираното ДЗЗД. Писмото се отнася за стоките от т.1 до т.8 за климатични инсталации, но същото не е представено преведено на български език. Участникът не е представил оторизационно писмо за вентилационните изделия: за стоките от т.10 до т.13 от КСС, съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед горепосоченото и въз основа на проверката комисията
ПРЕДЛАГА:

1. Подаденото техническо предложение на „ОВК“ ООД - гр. Плевен **да се ДОПУСНЕ** до оценяване по показател К2/срок на доставка/ и К3/гаранционен срок/ и да се допусне до разглеждане ценовото му предложение.

2. На осн. чл. 107, т. 2, б. «А» от ЗОП, "Полус-Би Джи Ар" ДЗЗД - гр. София **да се отстрани от участие** в процедурата и **да не се оцени** по показател К2/срок на доставка/ и К3/гаранционен срок/, техническото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия и изисквания, и **да не се допусне** до разглеждане и оценяване на ценовото предложение на участника, съгл. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП.

Мотиви: 1. Възложителят е поставил изискване да се попълни от Участниците „Техническо предложение в табличен вид“, от което да бъде видно, че предложените изделия отговарят на заложените в процедурата параметри. От приложената от Участникът таблица е видно, че параметрите на предложените изделия не отговарят на изискванията на Възложителя: По т.1 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и тегло: заложен до 940x320x1430мм и тегло до 133кг, предложено 970x765x1620мм и тегло 208кг.; По т.2 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и ел. захранване: заложен до

1340x765x1605мм и ел. захранване до 11,1kW, предложено 1260x765x1620мм и ел. захранване 11,3kW; По т.3 и т.4 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 1340x765x1740мм, предложено 1349x765x1620мм; По т.5 и т.6 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596x240мм, предложено 653x585x267мм. и по т.7 и т.8 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596, предложено 833x900мм; 2. Изискване на Възложителят е Участниците да представят, към техническото предложение, оторизационни писма и/или документ на друго правно основание (отнася се за стоките от т.1 до т.8 на Климатична инсталация от КСС и т.10 и т.13 от Вентилационни инсталации от КСС), издадени на името на Участниците, от които да е видно, че същите имат право да предлагат и сервизират предложените стоки, валидна за гаранционния срок на предложените стоки. При липса на сервизни права в предложението трябва да се укаже кой сервиз ще бъде използван и да се приложат всички необходими сертификати за квалификация, удостоверяващи сервизните права. Съгласно ЗОП, ППЗОП подадената оферта и документи към нея се подават на български език и/или в превод на български език, последното е посочено и в самата документация, одобрена с решението за откриване на обществената поръчка. Към техническото предложение, Участникът е представил оторизационно писмо на английски език отнасящо се за климатични изделия, издадено на името на единия от съдружниците във формираното ДЗЗД. Писмото се отнася за стоките от т.1 до т.8 за климатични инсталации, но същото не е представено преведено на български език. Участникът не е представил оторизационно писмо за вентилационните изделия: за стоките от т.10 до т.13 от КСС, съгласно изискванията на Възложителя.

III. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти:

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, по показатели/освен показател "цена"/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията и обявлението за откриване на процедурата при критерий за възлагане: „съотношение качество-цена“, съобразено със следните показатели и тяхната относителна тежест: 1. Срок за доставка – мах. 10 т. /по формула/ и 2. Гаранционен срок – мах. 6 т./по формула/.

Комисията извърши оценяването на офертите, както следва:

№	Участник	Срок на доставка К ₂ мах. 10т.	Допъл. гаранционен срок К ₃ мах. 6 т.	Общо
---	----------	---	---	------

1.	„ОВК“ ООД - гр. Плевен	10 т.	6 т.	16 т.
----	---------------------------	-------	------	-------

Мотиви:

за оценките по показатели **“срок на доставка”** и **„гаранционен срок“** - оценяването се извършва, по формула, съгласно посоченото в одобрената методика.

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели, различни от цената, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Съгласно, посоченото в обявлението и на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП: не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

След извършване на горните действия Комисията закри заседанието и взе решение да продължи своята работа – отваряне и обявяване на ценовите предложения на **05.08.2019 г. от 09.30 часа** в зала “Хипократ” в Ректорат при МУ-Плевен, като същата информация ще бъде качена на сайта на МУ-Плевен, раздел „Профил на купувача“, във форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ инж. Олег Караджов /

ЧЛЕНОВЕ:

1.
заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ Ибр. Потурлиев /

2.
заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ В. Панчева /

3.
заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ арх. Дим. Гергиев /

4. ..
заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ инж. Ил. Коларов /