



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

5800 Плевен, ул. "Св. Климент Охридски"1

телефон: 064/884-264, факс: 064/827-008

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2008 / 07.08.2019 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.109, чл. 181, ал. 6, във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и утвърден с Протокол на 06.08.2019 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № 1526/24.06.2019 г. на Ректора на МУ-Плевен за провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **Изграждане на система за централна климатизация и вентилационни инсталации в сградата на факултет по Фармация при Медицински университет – Плевен**, открито с Решение на Ректора № 1319/30.05.2019 г., номер на поръчката в АОП 00282-2019-0007, публикувани в профил на купувача: <http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/441-procedures-zop-2019/5203-2019-05-30-05-04-44>

О Б Я В Я В А М:

1. Класирани участници, както следва:

Първо място: „ОВК” ООД - гр. Плевен, с вх. № I-01-2050/19.06.2019 г., седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ 29, вх. В, ет. 2, ап. 4; с комплексна оценка: 100т.

Оценка и мотиви за класирането, съгласно протокола на Комисията: оценяването е извършено по зададените показатели, в методиката, посочени в документацията, както следва:

№	Участник	Цена К1 мах. 84т.	Срок на доставка К2 мах. 10т.	Гаранц. срок К3 мах. 6т.	Комплексна оценка мах.100т.
1.	„ОВК” ООД - гр. Плевен	84т.	10 т.	6 т.	100т.

Мотиви: Съгласно методиката оценяването се извършва на базата на комплексна оценка $K_{\text{компл.}}$, определена по следните показатели: K_1 - предлагана цена, K_2 - срок на доставка и K_3 - гаранционен срок.

Показателите K_1 , K_2 и K_3 имат количествено и стойностно измерение, което подлежи на съпоставка с обикновено математическо действие и оценяването се извърши чрез прилагането на формулата, съгласно посоченото в одобрената Методика. $K_{\text{компл.}} = K_1 + K_2 + K_3$. Максималният брой точки е 100. На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка $K_{\text{компл.}}$.

2. ОПРЕДЕЛЯМ класираният на първо място:

„ОВК” ООД - гр. Плевен, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Изграждане на система за централна климатизация и вентилационни инсталации в сградата на факултет по Фармация при Медицински университет – Плевен**, с комплексна оценка: 100т.

3. Отстранени участници, както следва:

3.1 На осн. чл. 107, т. 2, б. «А» от ЗОП, „Полус-Би Джи Ар” ДЗЗД - гр. София **се отстранява от участие** в процедурата и **не се оценява** по показател K_2 /срок на доставка/ и K_3 /гаранционен срок/, техническото предложение на участник, **не се допусне** до разглеждане и оценяване на ценовото предложение на участника, съгл. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя.

Мотиви: 1. Възложителят е поставил изискване да се попълни от Участниците „Техническо предложение в табличен вид“, от което да бъде видно, че предложените изделия отговарят на заложените в процедурата параметри. От приложената от Участникът таблица е видно, че параметрите на предложените изделия не отговарят на изискванията на Възложителя: По т.1 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и тегло: заложен до 940x320x1430мм и тегло до 133кг, предложено 970x765x1620мм и тегло 208кг.; По т.2 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери и ел. захранване: заложен до 1340x765x1605мм и ел. захранване до 11,1kW, предложено 1260x765x1620мм и ел. захранване 11,3kW; По т.3 и т.4 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 1340x765x1740мм, предложено 1349x765x1620мм; По т.5 и т.6 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596x240мм, предложено 653x585x267мм. и по т.7 и т.8 от таблицата: Предложеното от Участникът изделие не отговаря на заложените ограничения по отношение размери: заложен до 596x596, предложено 833x900мм; 2. Изискване на Възложителят е Участниците да представят, към техническото предложение, оторизационни писма и/или документ на друго правно основание (отнася се за стоките от т.1 до т.8 на Климатична инсталация от КСС и т.10 и т.13 от Вентилационни инсталации от КСС), издадени на името на Участниците, от които да е видно, че същите имат право да предлагат и сервизират предложените стоки, валидна за гаранционния срок на предложените стоки.

При липса на сервизни права в предложението трябва да се укаже кой сервиз ще бъде използван и да се приложат всички необходими сертификати за квалификация, удостоверяващи сервизните права. Съгласно ЗОП, ППЗОП подадената оферта и документи към нея се подават на български език и/или в превод на български език, последното е посочено и в самата документация, одобрена с решението за откриване на обществената поръчка. Към техническото предложение, Участникът е представил оторизационно писмо на английски език отнасящо се за климатични изделия, издадено на името на единия от съдружниците във формираното ДЗЗД. Писмото се отнася за стоките от т.1 до т.8 за климатични инсталации, но същото не е представено преведено на български език. Участникът не е представил оторизационно писмо за вентилационните изделия: за стоките от т.10 до т.13 от КСС, съгласно изискванията на Възложителя.

4. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, ул. "Витоша" № 18, в 10-дневен срок от уведомяването за решението.

На основание чл. 43/редакц. Д. в-к. бр. 13/2016 г./ от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

РЕКТОР:
заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

/ Проф. д-р Славчо Трнгов Томов, д. м. н. /