



ПЛАН ПОКРИВ КОТА +10.50

ЛЕГЕНДА

- Разпределително табло
- Ел. табло съоръжение
- Ел. кабел
- PVC тръба

ЗАБЕЛЕЖКА

Захранването на климатичната инсталация ще се реализира от табло ГРТ монтирано в сутерена с проводници СВТ положени по кабелните скари и вертикално в съществуващ вертикален кабелен щранг обличен с гипскартон до покрива в съществуващи отвори. По покрива кабелите ще се положат в PVC тръби до ел. таблата на климатичните централи. Мощността за климатичната инсталация е P=72,500квт, която е в рамките на предоставената мощност за обекта.

СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ ПОКРИВ
Ел. инсталация съоръжения ОВК
М 1 : 100